

25.480.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.480.1507 (265-607)
Tanımı	50 mm kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	108,00	8,35	4,18
2008	0,00	0,00	0,00
2016	106,00	10,50	5,25
2012	0,00	0,00	0,00
2017	107,00	11,30	5,65
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	109,00	13,00	6,50
2013	92,70	6,80	3,40
2007	0,00	0,00	0,00
2020	112,00	19,40	9,70
2014	107,00	7,50	3,75
2022-3	392,06	39,38	19,69
2022-2	382,88	30,19	15,10
2023-2	606,00	100,63	50,32
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	198,94	30,19	15,10
2019	107,00	16,50	8,25
2006	0,00	0,00	0,00
2021	140,00	23,70	11,85
2023-1	450,00	61,25	30,63

25.480.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı: (Ölçü: m²) TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0°C'de en az 0.040 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı li > 7000 en az B, s3-d0 olan, elastomerik kauçuk köpüğünden üretilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levhalarının ek yerlerinin kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.