

25.480.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1603 (265-703)

Tanımı Levha genişliği: 1.000, Et Kalınlığı: 19, Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (PVC, polypropilen, polyester vb), 1 kat Al. folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	60,50	7,65	3,83
2009	0,00	0,00	0,00
2018	73,50	12,00	6,00
2017	69,00	10,40	5,20
2004	0,00	0,00	0,00
2013	71,20	6,90	3,45
2008	0,00	0,00	0,00
2016	62,50	9,60	4,80
2006	0,00	0,00	0,00
2020	93,50	17,90	8,95
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	87,00	15,20	7,60
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	117,00	21,90	10,95
2022-2	209,54	28,04	14,02
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	392,44	93,44	46,72
2022-3	218,06	36,56	18,28
2022-1	165,54	28,04	14,02
2014	57,00	6,90	3,45
2023-1	286,88	56,88	28,44

25.480.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekânlarda kanal yalıtımı (Ölçü: m²) TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0° C'de < 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (p.) > 7.000, yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 250 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.