

25.480.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1606 (265-706)

Tanımı Levha genişliği: 1.000, Et Kalınlığı: 40, Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (PVC, polypropilen, polyester vb), 1 kat Al. folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	101,00	10,40	5,20
2018	110,00	12,00	6,00
2013	106,00	6,90	3,45
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	379,46	32,35	16,18
2014	85,00	6,90	3,45
2011	0,00	0,00	0,00
2020	147,00	17,90	8,95
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	697,69	107,81	53,91
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	389,30	42,19	21,10
2015	90,00	7,65	3,83
2022-1	266,10	32,35	16,18
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	130,00	15,20	7,60
2023-1	519,38	65,63	32,82
2021	184,00	21,90	10,95
2016	92,00	9,60	4,80

25.480.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü: m²) TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0° C'de < 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (p.) > 7.000, yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 250 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.