

25.480.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1751 (265-902)

Tanımı Et Kalınlığı 10 mm, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	27,60	17,90	8,95
2014	17,90	6,95	3,48
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	16,20	6,30	3,15
2018	19,90	12,00	6,00
2017	21,00	10,40	5,20
2022-2	50,90	25,88	12,94
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	122,18	86,25	43,13
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	23,40	15,20	7,60
2015	19,30	7,70	3,85
2004	0,00	0,00	0,00
2021	34,00	21,90	10,95
2022-1	43,38	25,88	12,94
2023-1	80,13	52,50	26,25
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	58,78	33,75	16,88
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	20,20	9,65	4,83

25.480.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m²) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliđi 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (p) en az 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan bir yüzü en az 25 mikron kalınlığında alümyum folyo kaplı polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden

25.480.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.