

25.480.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.2204 (266-504)

Tanımı Yalıtım kalınlığı: 20 mm, Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	103,00	26,40	13,20
2009	0,00	0,00	0,00
2014	45,70	10,20	5,10
2022-1	168,94	30,19	15,10
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	228,60	30,19	15,10
2011	0,00	0,00	0,00
2018	70,50	17,70	8,85
2023-2	398,00	100,63	50,32
2015	50,50	11,40	5,70
2007	0,00	0,00	0,00
2019	87,00	22,40	11,20
2013	43,10	9,20	4,60
2021	128,00	32,30	16,15
2003	0,00	0,00	0,00
2017	62,50	15,40	7,70
2023-1	290,00	61,25	30,63
2022-3	237,79	39,38	19,69
2016	53,50	14,30	7,15
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

25.480.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliüretan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması (Ölçü: m², İhzarat: %40).

Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta, yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönmümlü, TS EN 13501-1+A1'e göre yangına tepki sınıfı C olan ve ısı iletkenlik katsayısı [lamda] (40 °C) <= 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların, önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekare sarfiyatı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, iş yerinde temini ve montajının yapılması.

Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve [lamda] değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.