

## 25.485.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.485.1304 (167-1305)</b>                              |
| <b>Tanımı</b>  | 7.000 kcal/h, Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı |
| <b>Birimi</b>  | Adet   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                              |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                             |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 19620,78     | 303,13        | 151,57          |
| 2022-3 | 19711,71     | 394,06        | 197,03          |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 3380,00      | 37,00         | 18,50           |
| 2019   | 4590,23      | 109,94        | 54,97           |
| 2017   | 2600,00      | 32,30         | 16,15           |
| 2020   | 6140,00      | 130,00        | 65,00           |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 26860,00     | 610,00        | 305,00          |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 14465,63     | 303,13        | 151,57          |
| 2023-2 | 37734,38     | 984,38        | 492,19          |
| 2016   | 2320,00      | 30,00         | 15,00           |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 40212,50     | 1625,00       | 812,50          |
| 2021   | 7680,00      | 159,00        | 79,50           |

## 25.485.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı

Cihazın tavaşında yoğunlaşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlayabilmesi için cihaz yüksekliği 300 m metreden daha fazla olmayacaktır. Cihazın diğer özellikleri BFT 25.485.1000'de tanımlanmıştır.

## 25.485.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.