

## 25.485.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.485.1307 (167-1308)</b>
<b>Tanımı</b>	12.500 kcal/h, Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	4290,00	32,30	16,15
2007	0,00	0,00	0,00
2018	5580,00	37,00	18,50
2016	3830,00	30,00	15,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	8450,00	130,00	65,00
2022-3	25818,64	394,06	197,03
2023-2	41566,88	984,38	492,19
2022-2	25727,70	303,13	151,57
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	19890,63	303,13	151,57
2011	0,00	0,00	0,00
2019	7538,66	109,94	54,97
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	29597,50	610,00	305,00
2021	10560,00	159,00	79,50

## 25.485.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı

Cihazın tavaşında yođuşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlayabilmesi için cihaz yüksekliği 300 m metreden daha fazla olmayacaktır. Cihazın diđer özellikleri BFT 25.485.1000'de tanımlanmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.485.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.