

## 25.485.7103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.485.7103

**Tanımı** 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-2	155,31	30,19	15,10
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	362,25	100,63	50,32
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	117,69	30,19	15,10
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	164,50	39,38	19,69
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	262,50	61,25	30,63

## 25.485.7103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Fan Coil Hortum Seti (birim: ad) Örgüsüz tipler için PN10, Örgülü Tipler için PN16 basınç sınıfına uygun, hortumu ve örgüsü AISI304 paslanmaz çelikten, bağlantı yeri, fancoil vanası ve hatta yapılacak montaj yeri gözetilerek, nikel kaplı karbon çelikten mamul, rakorlu veya nipelli, ısı kayıplarını önlemek için üzerinde en az 9 mm kauçuk izolasyon yapılmış ve izolasyon sonlarında plastik muhafazaları bulunan, TSE EN 10380' e uygun esnek metal hortumun temini ve yerinde montajı

## 25.485.7103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.