

25.485.7207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.485.7207

Tanımı 1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	346,69	51,75	25,88
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	362,44	67,50	33,75
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	767,25	172,50	86,25
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	562,50	105,00	52,50
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	258,00	51,75	25,88
2016	0,00	0,00	0,00

25.485.7207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Fan Coil Hortum Seti (birim: ad) Örgüsüz tipler için PN10, Örgülü Tipler için PN16 basınç sınıfına uygun, hortumu ve örgüsü AISI304 paslanmaz çelikten, bağlantı yeri, fancoil vanası ve hatta yapılacak montaj yeri gözetilerek, nikel kaplı karbon çelikten mamul, rakorlu veya nipelli, ısı kayıplarını önlemek için üzerinde en az 9 mm kauçuk izolasyon yapılmış ve izolasyon sonlarında plastik muhafazaları bulunan, TSE EN 10380' e uygun esnek metal hortumun temini ve yerinde montajı

25.485.7207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.