

## 25.490.0000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.490.0000 (280-1000)

**Tanımı** DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ (Ölçü: Adet)

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.490.0000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### DEĐİŐKEN SOĐUTKAN DEBELİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ (Ölçü: Adet)

Onaylı projesine uygun olarak belirtilen kapasitelere göre, bir dış üniteye deđişik tip (kaset, tavan, kanallı, yer, duvar tipleri vb) birden çok sayıda iç ünitenin bağlanabilen, sođutma ve heat-pump olarak ısıtma yapabilen, deđişken sođutkan debili klima sisteminin temini, montajı, çalıŐır halde teslimi. Herbir dış ünite; kendisine bađlı iç ünitelerin içinde bulunduđu mahalin ihtiyacı olan sođutkan miktarını belirleyerek göndereceđi sinyal ile alacađı bilgi dođrultusunda sisteme gönderilmesi gereken sođutkan miktarını deđiŐtirerek, kapasite kontrolü yapabilecek, iç ünitelerinde kapasite kontrolü elektronik genleŐme vanaları ile yapılırken, dış üniteler iç ünitelerden alacakları sinyal ile ihtiyaç duyulan sođutkan miktarını belirleyecek, mikro iŐlemcili kart vasıtası ile sisteme deđişken debide sođutkan gönderebilecek, sistemde kullanılacak sođutkan ozon tabakasına zarar vermeyen çevre dostu R410 A olacaktır, tüm sisteme sođutkan gazı dolumu dâhil çalıŐır halde yerinde teslimi yapılacaktır Drenaj boruları ilgili tesisat pozlarından, Panosu ve güç ve sinyal kabloları elektrik iŐleri birim fiyatlardan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

## 25.490.0000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.