

25.490.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.490.2202 (280-2202)

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 kW. Kaset tipi iç ünite

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	11743,49	754,49	377,25
2022-3	11947,81	958,81	479,41
2015	2400,00	159,00	79,50
2018	2900,00	246,00	123,00
2021	5180,00	448,00	224,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	4000,00	367,00	183,50
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	24892,41	3767,41	1883,71
2022-1	9043,50	718,50	359,25
2023-1	15150,81	1438,31	719,16
2014	2380,00	143,00	71,50
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1900,00	130,00	65,00
2023-2	17385,59	2301,84	1150,92
2019	3390,00	312,00	156,00
2017	2620,00	214,00	107,00
2016	2490,00	199,00	99,50

25.490.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaset Tipi İç Ünite

Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe uygun olarak, iki veya dört yöne üflemlerli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı, çalışır halde teslimi. -Ünite standart min. 50 cm (cihazın alt seviyesinden itibaren) yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır.

İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde iç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınçta çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.