

25.490.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.490.2210 (280-2210)

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 kW, ısıtma kapasitesi (nom):13-16 kW. Kaset tipi iç ünite

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	3840,00	220,00	110,00
2020	6380,00	406,00	203,00
2021	8270,00	496,00	248,00
2022-2	18942,09	874,59	437,30
2022-3	19160,44	1092,94	546,47
2018	4380,00	272,00	136,00
2013	2960,00	143,00	71,50
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	14490,13	802,63	401,32
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	4040,00	237,00	118,50
2023-1	23736,61	1599,11	799,56
2014	3700,00	158,00	79,00
2015	3720,00	176,00	88,00
2024	38204,83	4104,83	2052,42
2019	5240,00	345,00	172,50
2023-2	26876,79	2525,54	1262,77

25.490.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaset Tipi İç Ünite

Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe uygun olarak, iki veya dört yöne üfleli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı, çalışır halde teslimi. -Ünite standart min. 50 cm (cihazın alt seviyesinden itibaren) yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır.

İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde iç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan doluları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınçta çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.