

25.490.2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.490.2303 (280-2303)

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 kW. Kanallı tip iç ünite

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1900,00	159,00	79,50
2018	2430,00	246,00	123,00
2016	2010,00	199,00	99,50
2021	3930,00	448,00	224,00
2022-1	6843,50	718,50	359,25
2014	1880,00	143,00	71,50
2017	2160,00	214,00	107,00
2022-2	9513,24	754,49	377,25
2022-3	9717,56	958,81	479,41
2020	3040,00	367,00	183,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	12764,56	1438,31	719,16
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	15006,83	2301,84	1150,92
2007	0,00	0,00	0,00
2024	25154,91	3767,41	1883,71
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1500,00	130,00	65,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	2500,00	312,00	156,00
2011	0,00	0,00	0,00

25.490.2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kanallı Tip İç Ünite

Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 30 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde iç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan doluları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınçta çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.