

25.490.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.490.2605 (280-2605)

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 kW. Kabinli döşeme tipi iç ünite

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	3730,00	250,00	125,00
2022-1	9977,63	802,63	401,32
2011	0,00	0,00	0,00
2017	3280,00	172,00	86,00
2014	2890,00	115,00	57,50
2013	2310,00	104,00	52,00
2021	5570,00	359,00	179,50
2018	3560,00	197,00	98,50
2024	35629,83	4104,83	2052,42
2023-1	18636,61	1599,11	799,56
2016	3060,00	160,00	80,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	12985,59	874,59	437,30
2022-3	13203,94	1092,94	546,47
2015	2910,00	128,00	64,00
2023-2	21266,79	2525,54	1262,77
2020	4300,00	294,00	147,00

25.490.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite

Yere monte edilmek sureti ile kullanılabilen kabinli iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde iç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroşlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan doluları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınçta çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.