

25.490.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.490.2701 (280-2701)

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 kW, ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW. Kabinsiz / Gizli döşeme tipi iç ünite

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	9251,99	754,49	377,25
2022-3	9456,31	958,81	479,41
2013	1550,00	104,00	52,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1940,00	115,00	57,50
2016	2070,00	160,00	80,00
2019	3010,00	250,00	125,00
2023-2	18372,48	2301,84	1150,92
2022-1	8443,50	718,50	359,25
2023-1	15450,81	1438,31	719,16
2021	4750,00	359,00	179,50
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	3670,00	294,00	147,00
2015	1960,00	128,00	64,00
2018	2630,00	197,00	98,50
2017	2280,00	172,00	86,00
2024	29492,41	3767,41	1883,71

25.490.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kabinsiz/Gizli Döşeme Tipi İç Ünite

Yere monte edilmek sureti ile kabinsiz döşeme tipi iç ünitenin yerine montajı çalışır halde teslimi.

İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınçta çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.