

25.495.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.1103 (600-1103/A)

Tanımı 10 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	29400,00	705,00	352,50
2007	0,00	0,00	0,00
2018	34670,00	808,00	404,00
2020	56440,00	1220,00	610,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	127345,88	970,88	485,44
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	160979,18	1114,80	557,40
2022-3	161225,56	1361,19	680,60
2008	0,00	0,00	0,00
2019	45210,00	1030,00	515,00
2021	73280,00	1490,00	745,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	201795,73	1920,73	960,37
2023-2	282797,95	2972,95	1486,48
2016	23610,00	655,00	327,50
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

25.495.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R410 A, R 32,454 B soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 kW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

25.495.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.