

25.495.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.1312

Tanımı 150 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (C)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	146300,00	4440,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	160225,00	6610,00	3305,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	117300,00	3870,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	190800,00	5620,00	2810,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	207800,00	8070,00	4035,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	102200,00	3600,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (C)

Cihazlar evaporatör fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,7 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

R 134a veya 410 A soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 kW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.