

25.495.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.495.2105 (600-1205/A)
Tanımı	400 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	530900,00	16420,00	8210,00
2017	306100,00	9640,00	4820,00
2019	481600,00	13970,00	6985,00
2016	273600,00	8960,00	4480,00
2018	381700,00	11040,00	5520,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1811451,04	10008,54	5004,27
2022-3	1813907,39	12464,89	6232,45
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1268876,91	9126,91	4563,46
2021	688900,00	20040,00	10020,00
2024	3505140,68	46765,68	23382,84
2023-1	1909810,21	18185,21	9092,61
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2677099,23	28824,23	14412,12

25.495.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1 ,400 Kw ve üzerinde en az 4,55 sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

25.495.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.