

25.495.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.495.2113 (600-1213/A)
Tanımı	1.000 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	971400,00	29730,00	14865,00
2022-2	3313092,31	15691,06	7845,53
2018	698600,00	20000,00	10000,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2320390,56	14515,56	7257,78
2015	0,00	0,00	0,00
2017	607500,00	17460,00	8730,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	3317071,36	19670,11	9835,06
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	3573725,08	28975,08	14487,54
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	5008829,69	46179,69	23089,85
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	529300,00	16240,00	8120,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	881300,00	25300,00	12650,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1260500,00	36280,00	18140,00

25.495.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1 ,400 Kw ve üzerinde en az 4,55 sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

25.495.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.