

25.495.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.3109 (600-2109/A)

Tanımı 800 kW, Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu, Cihaz en az 5,06 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	673600,00	26020,00	13010,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	2289879,06	13528,06	6764,03
2018	613100,00	17500,00	8750,00
2019	669700,00	22140,00	11070,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	3386795,31	40445,31	20222,66
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	2415527,40	25277,40	12638,70
2022-3	2293391,28	17040,28	8520,14
2021	873600,00	31750,00	15875,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1534271,44	12646,44	6323,22
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

25.495.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü Su sođutmalı su sođutma grubu Cihaz en az 5,05 (EER) veya 6,5 (SEER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

25.495.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.