

25.495.2514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.2514

Tanımı 800 kW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2328890,19	12646,44	6323,22
2022-3	2870652,58	17040,28	8520,14
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	2867140,36	13528,06	6764,03
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	5024970,31	40445,31	20222,66
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	3585652,40	25277,40	12638,70

25.495.2514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE sođutucu gazlar ile alıřan, boru ve gömlek (shell and tube) veya plakalı eřanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işareti, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenecek verimlilik değeri belgelenecektir. Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır . Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 4,55 (SEER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olan sođutma grubunun alıřır olarak iş yerinde teslimi Ařağıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduğu iklim kořulları değil ; 35 °C ve 7-12 °C su ile alıřma rejimindeki değeri esas alınacaktır. (Ana kapasiteler arasındaki değeri entropolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.