

## 25.495.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.495.2520

**Tanımı** 1400 kW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	4651025,75	20245,75	10122,88
2023-2	8070618,75	61218,75	30609,38
2022-1	3777820,25	19070,25	9535,13
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	4656371,20	25591,20	12795,60
2021	0,00	0,00	0,00
2023-1	5759153,20	38153,20	19076,60

## 25.495.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE sođutucu gazlar ile alıřan, boru ve gömlek (shell and tube) veya plakalı eőanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işareti, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak. İstenecek verimlilik değeri belgelenacaktır. Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır . Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 4,55 (SEER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olan sođutma grubunun alıřır olarak iş yerinde teslimi Aőađıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduđu iklim koőulları deđil ; 35 °C ve 7-12 °C su ile alıřma rejimindeki değeri esas alınacaktır. (Ana kapasiteler arasındaki değeri entropolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.