

## 25.495.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.495.3000 (600-2000)</b>
<b>Tanımı</b>	Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu
<b>Birimi</b>	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü Su sođutmalı su sođutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE sođutucu gazlar ile alıřan, CE uygunluk iřaretli,, boru ve gmlek (shall and tube) eřanjrl, Mikroislemci kontroll kontrol paneli olan, Kapasiteler 3035 C kondenser devresi sıcaklıđında ve 7-12 C kullanım devresi su ile alıřma rejimindeki deđerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluřlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiř olacak, İstenen verimlilik deđerleri belgelenecektir. Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresrl olacaktır. Sođutma grubunun alıřır olarak iř yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki deđerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

## 25.495.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.