

25.495.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.3105 (600-2105/A)

Tanımı 500 kW, Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu, Cihaz en az 5,06 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	2808742,98	34292,98	17146,49
2022-3	1789341,51	14618,01	7309,01
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	1100908,16	10783,16	5391,58
2018	439400,00	12770,00	6385,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	626300,00	23170,00	11585,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	480000,00	16160,00	8080,00
2022-2	1786388,29	11664,79	5832,40
2003	0,00	0,00	0,00
2020	482900,00	18990,00	9495,00
2023-1	2003272,71	21522,71	10761,36

25.495.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü Su sođutmalı su sođutma grubu Cihaz en az 5,05 (EER) veya 6,5 (SEER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

25.495.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.