

## 25.495.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.495.3205

**Tanımı** 500 kW, Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu, Cihaz en az 4,65 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	439200,00	18990,00	9495,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	399200,00	12770,00	0,00
2021	569500,00	23170,00	11585,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	436300,00	16160,00	8080,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 25.495.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü Su sođutmalı su sođutma grubu

Cihaz en az 4,65 (EER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Vidalı kompresörlü Su sođutmalı su sođutma grubu

R 134 A sođutucu gazlar ile alıřan, CE uygunluk iřaretli, vidalı kompresörlü, boru ve gömlek (shall and tube) eřanjörlü, mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Sođutma grubunun alıřır olarak iş yerinde teslimi. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasiteleri test edilmiş olacak, istenen verimlilik değeri belgelenecektir. Ana kapasiteler arasındaki değeler enterpolasyonla bulunacaktır, cihazlar ani kalkışa engel olacak şekilde donanıma sahip olacaktır. Kapasiteler 30-35 °C kule sıcaklığı ve 7-12 °C kullanıcı devresi su ile alıřma rejimindeki değeler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.