

25.500.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.500.1112 (285-1112)

Tanımı Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW, Hava Kaynaklı Isı pompaları

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1331239,49	38239,49	19119,75
2021	501600,00	12310,00	6155,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	244400,00	6780,00	3390,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	298000,00	8580,00	4290,00
2023-2	1835134,79	61966,36	30983,18
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	880138,79	19013,79	9506,90
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1250647,46	19238,71	9619,36
2022-3	1256278,05	24869,30	12434,65
2020	386400,00	10090,00	5045,00
2007	0,00	0,00	0,00

25.500.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hava Kaynaklı Isı pompaları Hava Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarına göre belirlenmiş en az COP: 3,70, EER: 2,70 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri verilmiş cihazların, projesine uygun özellikte temini yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . *Cihaz kondenser fanları değişken hızlı olacaktır .

25.500.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.