

25.500.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.500.1116 (285-1116)

Tanımı Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW, Hava Kaynaklı Isı pompaları

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1286600,00	24140,00	12070,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	2258705,88	36830,88	18415,44
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	608300,00	13300,00	6650,00
2019	741500,00	16830,00	8415,00
2020	990900,00	19780,00	9890,00
2022-2	3214412,03	37130,78	18565,39
2022-3	3225363,23	48081,98	24040,99
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	3470352,65	74102,65	37051,33
2023-2	3856100,98	120225,98	60112,99
2017	0,00	0,00	0,00

25.500.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hava Kaynaklı Isı pompaları Hava Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarına göre belirlenmiş en az COP: 3,70, EER: 2,70 verim değerlerine göre ısıtma ve sođutma kapasiteleri verilmiş cihazların, projesine uygun özellikte temini yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . *Cihaz kondenser fanları deđişken hızlı olacaktır .

25.500.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.