

## 265-1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 265-1012

**Tanımı** İç mekanlarda kanal yalıtımı, levha genişliği 1200-1500 mm, et kalınlığı 32 mm, toplam kalınlığı 75-300 mikron olan alüminyum folyo kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2007	129,50	6,00	3,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	141,10	6,60	3,45
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	120,00	6,90	3,45
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	129,50	6,00	3,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	141,10	6,60	3,30
2021	0,00	0,00	0,00
2008	137,00	6,40	3,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 265-1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 265-1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.