

152-2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2101

Tanımı (40.000 kcal/h) 46 kW, 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	1432,29	134,36	67,18
2009	2212,00	206,10	103,05
2005	1432,00	134,00	67,00
2007	1890,00	177,00	88,50
2006	1575,20	147,40	73,70
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	2278,35	212,30	110,40
2003	1213,80	113,86	56,93
2017	2810,00	276,00	138,00
2011	2369,50	220,80	110,40
2020	0,00	0,00	0,00
2018	2870,00	328,00	164,00
2019	3518,53	400,00	200,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	2750,00	231,00	115,50
2014	2600,00	208,00	104,00
2008	1975,00	184,00	92,00
2013	2319,00	227,00	113,50
2016	2790,00	263,00	131,50
2012	2441,00	227,00	113,50

152-2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.