

152-2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2103

Tanımı (100.000 kcal/h) 115 kW, 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	3540,00	266,00	133,00
2012	3726,00	266,00	133,00
2015	4190,00	322,00	161,00
2005	2492,00	178,00	89,00
2009	3724,00	265,45	132,72
2016	3860,00	379,00	189,50
2004	2492,18	178,18	89,09
2018	4800,00	464,00	232,00
2003	2112,01	151,00	75,50
2017	4410,00	400,00	200,00
2008	3325,00	237,00	118,50
2007	3185,90	228,00	114,00
2010	3835,70	273,40	142,18
2020	0,00	0,00	0,00
2014	3970,00	290,00	145,00
2011	3989,15	284,35	142,18
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	2741,20	195,80	97,90
2021	0,00	0,00	0,00
2019	5910,91	591,51	295,75

152-2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.