

152-2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2104

Tanımı (150.000 kcal/h) 175 kW, 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	3925,00	248,00	124,00
2012	4130,00	261,00	130,50
2005	3151,00	199,00	99,50
2003	2670,36	168,31	84,16
2007	3767,58	238,00	119,00
2010	4527,90	286,10	148,78
2004	3151,03	198,61	99,31
2014	4400,00	318,00	159,00
2011	4709,00	297,55	148,78
2013	3924,00	261,00	130,50
2017	4650,00	442,00	221,00
2006	3466,10	218,90	109,45
2009	4396,00	277,75	138,88
2018	5480,00	513,00	256,50
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	6802,15	708,64	354,32
2016	4070,00	418,00	209,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	4640,00	353,00	176,50

152-2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.