

152-2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2105

Tanımı (200.000 kcal/h) 230 kW, 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	3839,00	234,00	117,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	5100,00	310,00	155,00
2007	4891,16	298,00	149,00
2015	5760,00	398,00	199,00
2017	5750,00	498,00	249,00
2013	4867,00	311,00	155,50
2003	3252,98	198,00	99,00
2018	6520,00	579,00	289,50
2019	8330,26	817,28	408,64
2014	5460,00	358,00	179,00
2004	3838,50	233,64	116,82
2006	4222,90	257,40	128,70
2021	0,00	0,00	0,00
2010	5883,35	357,60	185,95
2009	5712,00	347,20	173,60
2016	5030,00	471,00	235,50
2012	5123,00	311,00	155,50
2011	6118,70	371,90	185,95

152-2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.