

152-2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2106

Tanımı (250.000 kcal/h) 290 kW, 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	6320,00	502,00	251,00
2013	5368,00	361,00	180,50
2005	4469,00	286,00	143,00
2003	3787,06	242,60	121,30
2018	7170,00	588,00	294,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	4468,73	286,27	143,13
2008	5875,00	375,00	187,50
2006	4915,90	314,60	157,30
2016	5530,00	476,00	238,00
2011	7048,50	449,90	224,95
2010	6777,40	432,60	224,95
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	6020,00	367,00	183,50
2015	6350,00	408,00	204,00
2009	6580,00	420,00	210,00
2007	5646,47	361,00	180,50
2019	8926,33	851,53	425,76
2012	5651,00	361,00	180,50
2021	0,00	0,00	0,00

152-2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.