

152-2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2202

Tanımı (60.000 kcal/h) 70 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	3087,00	246,75	123,38
2005	1774,50	165,90	82,95
2009	2734,20	255,20	127,60
2013	2756,25	270,90	135,45
2008	2441,25	227,85	113,92
2018	3496,50	389,55	194,78
2016	3013,50	313,95	156,97
2012	2901,15	270,90	135,45
2004	1774,61	165,53	82,77
2017	3433,50	329,70	164,85
2019	4345,68	534,07	267,04
2020	0,00	0,00	0,00
2006	1951,95	182,49	91,25
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	1503,90	140,28	70,14
2007	2342,55	219,45	109,72
2010	2816,21	262,87	136,69
2011	2928,87	273,37	136,69
2021	0,00	0,00	0,00
2015	3265,50	274,05	137,03

152-2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.