

## 152-2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 152-2203

**Tanımı** (100.000 kcal/h) 115 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	3345,20	239,40	119,70
2017	4630,50	420,00	210,00
2018	5040,00	487,20	243,60
2003	2217,61	158,55	79,28
2014	4168,50	304,50	152,25
2006	2878,26	205,59	102,80
2009	3910,20	278,72	139,36
2010	4027,49	287,07	149,28
2011	4188,61	298,57	149,28
2020	0,00	0,00	0,00
2005	2616,60	186,90	93,45
2015	4399,50	338,10	169,05
2004	2616,79	187,09	93,54
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	3717,00	279,30	139,65
2008	3491,25	248,85	124,42
2012	3912,30	279,30	139,65
2016	4053,00	397,95	198,97
2021	0,00	0,00	0,00
2019	6206,46	621,09	310,55

## 152-2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 152-2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.