

152-2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2204

Tanımı (150.000 kcal/h) 175 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	2803,88	176,73	88,36
2017	4882,50	464,10	232,05
2004	3308,58	208,54	104,27
2020	0,00	0,00	0,00
2016	4273,50	438,90	219,45
2009	4615,80	291,64	145,82
2005	3308,55	208,95	104,47
2007	3955,96	249,90	124,95
2018	5754,00	538,65	269,32
2012	4336,50	274,05	137,03
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	4120,20	274,05	137,03
2010	4754,30	300,41	156,22
2015	4872,00	370,65	185,32
2006	3639,41	229,85	114,92
2019	7142,26	744,07	372,04
2014	4620,00	333,90	166,95
2008	4121,25	260,40	130,20
2011	4944,45	312,43	156,22
2021	0,00	0,00	0,00

152-2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.