

## 152-2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 152-2204

**Tanımı** (150.000 kcal/h) 175 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	4615,80	291,64	145,82
2005	3308,55	208,95	104,47
2007	3955,96	249,90	124,95
2008	4121,25	260,40	130,20
2010	4754,30	300,41	156,22
2011	4944,45	312,43	156,22
2015	4872,00	370,65	185,32
2021	0,00	0,00	0,00
2019	7142,26	744,07	372,04
2020	0,00	0,00	0,00
2014	4620,00	333,90	166,95
2013	4120,20	274,05	137,03
2016	4273,50	438,90	219,45
2017	4882,50	464,10	232,05
2018	5754,00	538,65	269,32
2003	2803,88	176,73	88,36
2006	3639,41	229,85	114,92
2004	3308,58	208,54	104,27
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	4336,50	274,05	137,03

## 152-2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 152-2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.