

152-2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2206

Tanımı (250.000 kcal/h) 290 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	6168,75	393,75	196,88
2020	0,00	0,00	0,00
2010	7116,27	454,23	236,20
2013	5636,40	379,05	189,53
2015	6667,50	428,40	214,20
2007	5928,79	379,05	189,53
2017	6636,00	527,10	263,55
2014	6321,00	385,35	192,68
2011	7400,93	472,40	236,20
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	6909,00	441,00	220,50
2012	5933,55	379,05	189,53
2016	5806,50	499,80	249,90
2003	3976,41	254,73	127,36
2018	7528,50	617,40	308,70
2004	4692,17	300,58	150,29
2021	0,00	0,00	0,00
2006	5161,70	330,33	165,16
2005	4692,45	300,30	150,15
2019	9372,65	894,11	447,06

152-2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.