

152-2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2302

Tanımı (60.000 kcal/h) 70 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	3157,00	328,90	164,45
2006	2044,90	191,18	95,59
2020	0,00	0,00	0,00
2007	2454,10	229,90	114,95
2015	3421,00	287,10	143,55
2011	3068,34	286,39	143,19
2014	3234,00	258,50	129,25
2004	1859,11	173,41	86,71
2017	3597,00	345,40	172,70
2005	1859,00	173,80	86,90
2013	2887,50	283,80	141,90
2008	2557,50	238,70	119,35
2003	1575,51	146,96	73,48
2019	4552,61	559,50	279,75
2018	3663,00	408,10	204,05
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	2864,40	267,36	133,68
2012	3039,30	283,80	141,90
2010	2950,31	275,39	143,19
2021	0,00	0,00	0,00

152-2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.