

152-2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2303

Tanımı (100.000 kcal/h) 115 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	3504,49	250,80	125,40
2009	4096,40	292,00	146,00
2010	4219,27	300,74	156,40
2016	4246,00	416,90	208,45
2015	4609,00	354,20	177,10
2012	4098,60	292,60	146,30
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	6502,00	650,66	325,33
2013	3894,00	292,60	146,30
2014	4367,00	319,00	159,50
2021	0,00	0,00	0,00
2005	2741,20	195,80	97,90
2017	4851,00	440,00	220,00
2018	5280,00	510,40	255,20
2003	2323,21	166,10	83,05
2004	2741,40	196,00	98,00
2006	3015,32	215,38	107,69
2008	3657,50	260,70	130,35
2020	0,00	0,00	0,00
2011	4388,07	312,79	156,40

152-2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.