

152-2304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2304

Tanımı (150.000 kcal/h) 175 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	3466,10	218,90	109,45
2008	4317,50	272,80	136,40
2010	4980,69	314,71	163,66
2009	4835,60	305,53	152,76
2017	5115,00	486,20	243,10
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	6028,00	564,30	282,15
2014	4840,00	349,80	174,90
2016	4477,00	459,80	229,90
2020	0,00	0,00	0,00
2015	5104,00	388,30	194,15
2003	2937,40	185,14	92,57
2004	3466,13	218,47	109,24
2006	3812,71	240,79	120,39
2007	4144,34	261,80	130,90
2012	4543,00	287,10	143,55
2013	4316,40	287,10	143,55
2019	7482,37	779,50	389,75
2011	5179,90	327,31	163,66

152-2304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.