

152-2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-2305

Tanımı (200.000 kcal/h) 230 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	4222,90	257,40	128,70
2008	5610,00	341,00	170,50
2010	6471,69	393,36	204,54
2011	6730,57	409,09	204,54
2016	5533,00	518,10	259,05
2012	5635,30	342,10	171,05
2021	0,00	0,00	0,00
2013	5353,70	342,10	171,05
2014	6006,00	393,80	196,90
2009	6283,20	381,92	190,96
2017	6325,00	547,80	273,90
2003	3578,28	217,80	108,90
2004	4222,35	257,00	128,50
2006	4645,19	283,14	141,57
2007	5380,28	327,80	163,90
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	7172,00	636,90	318,45
2019	9163,29	899,01	449,50
2015	6336,00	437,80	218,90
2020	0,00	0,00	0,00

152-2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.