

## 152-2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 152-2305

**Tanımı** (200.000 kcal/h) 230 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	5353,70	342,10	171,05
2004	4222,35	257,00	128,50
2009	6283,20	381,92	190,96
2005	4222,90	257,40	128,70
2012	5635,30	342,10	171,05
2016	5533,00	518,10	259,05
2017	6325,00	547,80	273,90
2007	5380,28	327,80	163,90
2011	6730,57	409,09	204,54
2018	7172,00	636,90	318,45
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	4645,19	283,14	141,57
2019	9163,29	899,01	449,50
2014	6006,00	393,80	196,90
2008	5610,00	341,00	170,50
2003	3578,28	217,80	108,90
2010	6471,69	393,36	204,54
2021	0,00	0,00	0,00
2015	6336,00	437,80	218,90

## 152-2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 152-2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.