

## 152-4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 152-4202

**Tanımı** (60.000 kcal/h) 70 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	2551,50	273,00	136,50
2016	3108,00	401,10	200,55
2006	0,00	0,00	0,00
2018	3528,00	494,55	247,28
2015	3034,50	333,90	166,95
2009	2381,40	255,20	127,60
2017	3465,00	431,55	215,78
2013	2551,50	273,00	136,50
2010	2452,85	262,87	136,69
2011	2550,98	273,37	136,69
2014	2866,50	300,30	150,15
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	2126,25	227,85	113,92
2019	4072,05	534,07	267,04
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	2026,08	219,45	109,72
2004	0,00	0,00	0,00

## 152-4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953

Üç geçişli, ikinci geçiş tek boru veya iki borulu, sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 152-4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.