

152-4203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-4203

Tanımı (100.000 kcal/h) 115 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	3306,45	298,20	149,10
2004	0,00	0,00	0,00
2017	4452,00	472,50	236,25
2005	0,00	0,00	0,00
2018	4924,50	541,80	270,90
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	3087,00	278,72	139,36
2007	2633,40	239,40	119,70
2016	3990,00	438,90	219,45
2006	0,00	0,00	0,00
2011	3306,82	298,57	149,28
2010	3179,61	287,07	149,28
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	3916,50	365,40	182,70
2012	3306,45	298,20	149,10
2008	2756,25	248,85	124,42
2019	5401,39	621,09	310,55
2014	3706,50	328,65	164,32
2021	0,00	0,00	0,00

152-4203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953

Üç geçişli, ikinci geçiş tek boru veya iki borulu, sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-4203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.