

152-4220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-4220

Tanımı (80.000 kcal/h) 95 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	4242,00	517,65	258,82
2017	4810,00	462,00	231,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	3689,20	290,95	145,47
2010	3547,30	279,75	145,47
2008	0,00	0,00	0,00
2012	3689,00	291,00	145,50
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	4140,00	321,00	160,50
2005	0,00	0,00	0,00
2015	4370,00	357,00	178,50
2007	0,00	0,00	0,00
2013	3689,00	291,00	145,50
2021	0,00	0,00	0,00
2019	4913,82	570,03	285,01
2020	0,00	0,00	0,00
2009	3444,00	271,60	135,80
2003	0,00	0,00	0,00
2016	4050,00	429,00	214,50

152-4220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953

Üç geçişli, ikinci geçiş tek boru veya iki borulu, sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-4220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.