

152-4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 152-4302

Tanımı (60.000 kcal/h) 70 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2008	2227,50	238,70	119,35
2005	0,00	0,00	0,00
2015	3179,00	349,80	174,90
2010	2569,66	275,39	143,19
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	3003,00	314,60	157,30
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3630,00	452,10	226,05
2013	2673,00	286,00	143,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	2122,56	229,90	114,95
2018	3696,00	518,10	259,05
2006	0,00	0,00	0,00
2019	4265,95	559,50	279,75
2021	0,00	0,00	0,00
2009	2494,80	267,36	133,68
2011	2672,45	286,39	143,19
2012	2673,00	286,00	143,00
2016	3256,00	420,20	210,10

152-4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ;TS EN 12953

Üç geçişli, ikinci geçiş tek boru veya iki borulu, sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

152-4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.