

192-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 192-004

Tanımı Kombi (Doğalgaz ve LPG yakıtlı) Min 20.000 kcal/h Bacalı, hermetik elektronik

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	1596,00	103,05	51,52
2003	2034,75	125,00	62,50
2021	0,00	0,00	0,00
2008	1425,00	92,00	46,00
2011	1643,90	103,00	51,50
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	2197,53	135,00	67,50
2006	1213,30	79,20	39,60
2005	1103,00	72,00	36,00
2007	1353,00	88,00	44,00
2014	1760,00	118,00	59,00
2017	2420,00	158,00	79,00
2012	1644,00	103,00	51,50
2015	1860,00	131,00	65,50
2013	1644,00	103,00	51,50
2018	2920,00	197,00	98,50
2020	0,00	0,00	0,00
2016	1750,00	169,00	84,50
2019	4215,11	205,50	102,75
2010	1596,00	100,00	51,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

192-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS EN 297, TS EN 15502-2-1 TS EN 625 standartlarına uygun, bacalı veya hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı, pilot alevli veya elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmesine karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan deđişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, kademeli sirkülasyon pompası, kapalı genişleme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi. Not: Kombi baca bağlantıları paslanmaz çelik bükülebilir (flexible) boru ile yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

192-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.