

## 192-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 192-013

**Tanımı** Kombi (Doğalgaz ve LPG yakıtlı) Min 15.000 kcal/h hermetik, elektronik

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 950,00       | 55,00         | 27,50           |
| 2003   | 1690,00      | 84,00         | 42,00           |
| 2007   | 1181,00      | 68,00         | 34,00           |
| 2012   | 1442,00      | 82,00         | 41,00           |
| 2008   | 1250,00      | 71,00         | 35,50           |
| 2009   | 1400,00      | 79,50         | 39,75           |
| 2011   | 1442,00      | 82,40         | 41,20           |
| 2015   | 1640,00      | 115,00        | 57,50           |
| 2013   | 1442,00      | 82,00         | 41,00           |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 1825,20      | 90,72         | 45,36           |
| 2006   | 1045,00      | 60,50         | 30,25           |
| 2018   | 2290,00      | 171,00        | 85,50           |
| 2014   | 1550,00      | 103,00        | 51,50           |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1680,00      | 147,00        | 73,50           |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 1400,00      | 80,00         | 41,20           |
| 2017   | 1920,00      | 158,00        | 79,00           |
| 2019   | 3191,35      | 171,25        | 85,63           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 192-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS EN 297, TS EN 15502-2-1 TS EN 625 standartlarına uygun, bacalı veya hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı, pilot alevli veya elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmeye karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan deđişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, kademeli sirkülasyon pompası, kapalı genişleme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi. Not: Kombi baca bağlantıları paslanmaz çelik bükülebilir (flexible) boru ile yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 192-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.