

192-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 192-015

Tanımı Kombi (Doğalgaz ve LPG yakıtlı) Min 17.000 kcal/h hermetik, elektronik

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	1568,00	80,00	41,20
2013	1615,00	82,00	41,00
2012	1615,00	82,00	41,00
2019	3946,74	171,25	85,63
2017	2350,00	150,00	75,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	2820,00	171,00	85,50
2015	1830,00	115,00	57,50
2016	1870,00	147,00	73,50
2003	0,00	0,00	0,00
2008	1400,00	71,00	35,50
2006	1171,52	60,50	30,25
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	1568,00	79,50	39,75
2005	0,00	0,00	0,00
2011	1615,05	82,40	41,20
2007	1312,00	68,00	34,00
2014	1730,00	103,00	51,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

192-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS EN 297, TS EN 15502-2-1 TS EN 625 standartlarına uygun, bacalı veya hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı, pilot alevli veya elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmeye karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, kademeli sirkülasyon pompası, kapalı genişleme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi. Not: Kombi baca bağlantıları paslanmaz çelik bükülebilir (flexible) boru ile yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

192-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.